มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง...จำนวน ...1...เครื่อง

หน่วยงาน ....คณะศิลปศาสตร์.....วงเงิน .....40,200..... บาท

☑ เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 ☐ เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	**รายละเอียดทั่วไป** - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทำความเย็นได้ 30,000 บีทียู - สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วลมในห้องได้โดยอัตโนมัติ	
2	**รายละเอียดทางเทคนิค** CONDENSING UNIT - โครงสร้างตัวถังภายนอก ทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิมในทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - รูปทรงของคอนเดนซิ่ง ยูนิต เป็นทรงสี่เหลี่ยมระบายความร้อนด้วยพัดลม - คอมเพรสเซอร์ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นแบบโรตารี - มอเตอร์พัดลมใช้กับคอยล์ร้อนเป็นมอร์เตอร์แกนเดียว - Condensing Unit เป็นแบบมีสารเคลือบ - เป็นแบบแขวน - ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ - มีช่องจ่ายลมแบบ DOBLE FLOW กระจายความเย็น 2 ทิศทาง **ชุดรีโมทคอนโทรล** - เป็นรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย - ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้รวมไปถึงความปลอดภัยและสวยงาม - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้รับมาตรฐานเครื่องหมาย มอก.รับรองคุณภาพ **ข้อกำหนดทั่วไป** - ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งให้ครุภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถใช้งานได้ - ผู้เสนอราคาต้องอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจในระบบการใช้งานทั้งการบำรุงรักษาข้างต้น - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน มอก. - การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศใช้ท่อทองแดงชนิดหนา ขนาดมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ - ขาวาง/แขวน Condensing Unit ใช้เหล็กชุบกัลวาไนซ์น็อตสกรูสแตนเลส	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง...จำนวน ...7...เครื่อง

หน่วยงาน ....คณะศิลปศาสตร์.....วงเงิน .....329,600..... บาท

☑ เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 ☐เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	**รายละเอียดทั่วไป** - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู - สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วลมในห้องได้โดยอัตโนมัติ	
2	**รายละเอียดทางเทคนิค** CONDENSING UNIT - โครงสร้างตัวถังภายนอก ทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิมในทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - รูปทรงของคอนเดนซิ่ง ยูนิต เป็นทรงสี่เหลี่ยมระบายความร้อนด้วยพัดลม - คอมเพรสเซอร์ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นแบบโรตารี - มอเตอร์พัดลมใช้กับคอยล์ร้อนเป็นมอร์เตอร์แกนเดียว - Condensing Unit เป็นแบบมีสารเคลือบ - เป็นแบบแขวน - ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ - มีช่องจ่ายลมแบบ DOBLE FLOW กระจายความเย็น 2 ทิศทาง **ชุดรีโมทคอนโทรล** - เป็นรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย - ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้รวมไปถึงความปลอดภัยและสวยงาม - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้รับมาตรฐานเครื่องหมาย มอก.รับรองคุณภาพ **ข้อกำหนดทั่วไป** - ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งให้ครุภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถใช้งานได้ - ผู้เสนอราคาต้องอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจในระบบการใช้งานทั้งการบำรุงรักษาข้างต้น - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน มอก. - การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศใช้ท่อทองแดงชนิดหนา ขนาดมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ - ขาวาง/แขวน Condensing Unit ใช้เหล็กชุปกัลวาไนซ์น็อตสกรูสแตนเลส	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู พร้อมติดตั้ง...จำนวน ...6...เครื่อง

หน่วยงาน ....คณะศิลปศาสตร์.....วงเงิน .....194,600..... บาท

☑ เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 ☐เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	**รายละเอียดทั่วไป** - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทำความเย็นได้ 25,000 บีทียู - สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วลมในห้องได้โดยอัตโนมัติ	
2	**รายละเอียดทางเทคนิค** CONDENSING UNIT - โครงสร้างตัวถังภายนอก ทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิมในทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - รูปทรงของคอนเดนซิ่ง ยูนิต เป็นทรงสี่เหลี่ยมระบายความร้อนด้วยพัดลม - คอมเพรสเซอร์ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นแบบโรตารี - มอเตอร์พัดลมใช้กับคอยล์ร้อนเป็นมอร์เตอร์แกนเดียว - Condensing Unit เป็นแบบมีสารเคลือบ - เป็นแบบแขวน - ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ - มีช่องจ่ายลมแบบ DOBLE FLOW กระจายความเย็น 2 ทิศทาง **ชุดรีโมทคอนโทรล** - เป็นรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย - ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้รวมไปถึงความปลอดภัยและสวยงาม - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้รับมาตรฐานเครื่องหมาย มอก.รับรองคุณภาพ **ข้อกำหนดทั่วไป** - ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งให้ครุภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถใช้งานได้ - ผู้เสนอราคาต้องอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจในระบบการใช้งานทั้งการบำรุงรักษาข้างต้น - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน มอก. - การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศใช้ท่อทองแดงชนิดหนา ขนาดมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ - ขาวาง/แขวน Condensing Unit ใช้เหล็กชุปกัลวาไนซ์น็อตสกรูสแตนเลส	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์...เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 9400 บีทียู พร้อมติดตั้ง...จำนวน ...1...เครื่อง

หน่วยงาน ....คณะศิลปศาสตร์.....วงเงิน .....18,000..... บาท

☑ เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 ☐ เงินงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	**รายละเอียดทั่วไป** - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทำความเย็นได้ 9,400 บีทียู - สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วลมในห้องได้โดยอัตโนมัติ	
2	**รายละเอียดทางเทคนิค** CONDENSING UNIT - โครงสร้างตัวถังภายนอก ทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิมในทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - รูปทรงของคอนเดนซิ่ง ยูนิต เป็นทรงสี่เหลี่ยมระบายความร้อนด้วยพัดลม - คอมเพรสเซอร์ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นแบบโรตารี - มอเตอร์พัดลมใช้กับคอยล์ร้อนเป็นมอร์เตอร์แกนเดียว - Condensing Unit เป็นแบบมีสารเคลือบ - เป็นแบบแขวน - ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ - มีช่องจ่ายลมแบบ DOBLE FLOW กระจายความเย็น 2 ทิศทาง **ชุดรีโมทคอนโทรล** - เป็นรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย - ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้รวมไปถึงความปลอดภัยและสวยงาม - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอได้รับมาตรฐานเครื่องหมาย มอก.รับรองคุณภาพ **ข้อกำหนดทั่วไป** - ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งให้ครุภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถใช้งานได้ - ผู้เสนอราคาต้องอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจในระบบการใช้งานทั้งการบำรุงรักษาข้างต้น - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน มอก. - การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศใช้ท่อทองแดงชนิดหนา ขนาดมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ - ขาวาง/แขวน Condensing Unit ใช้เหล็กชุปกัลวาไนซ์น็อตสกรูสแตนเลส	