

รายการแก้ไขแบบ

โครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หมายเลขแบบ	รายละเอียดในการแก้ไข	จำนวน (แผ่น)
A3-01	เอาข้อความ “หมายเหตุ ครุภัณฑ์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้ผู้รับจ้างจัดหาตามรายการ” ออก	1
A3-03 – A3-06	เอาข้อความ “ตำแหน่งติดตั้งไวท์บอร์ด” ออก	4
A7-03	ยกเลิกแบบขยายเคาน์เตอร์อ่างซิงค์	1
A9-08	แก้ไขแบบขยายการติดตั้ง FLASHING F-1 แก้ไขแบบขยายการติดตั้ง PLATE S-1	1
A9-09	แก้ไขแบบขยายการติดตั้งรางน้ำ S-2	1
A12-01	แก้ไขแบบรูปตัด FIN-2A (เปลี่ยนขนาดกล่องอลูมิเนียมจาก 2”x5” เป็น 2”x4”)	1
A15-02	- ข้อ 3 ตัดคำว่า “จำนวน 2 ชั้น 2 ประตู ตรงกันตาม แนวตั้งด้านเดียวกันออก” - ข้อ 4 แก้คำว่า “ไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที่” เป็น “100 เมตร/นาที่” - ยกเลิกรายละเอียดของลิฟต์ส่งเอกสารหมายเลข 4 - แก้คำว่า “ใช้ระบบ 3 เฟส 5 สาย เป็น “3 เฟส 4 สาย - ยกเลิกลิฟต์ กว้าง 1100 มม. ลึก 950 มม.	1
A15-03	ยกเลิกโต๊ะปฏิบัติการประลองทางไฟฟ้าขนาด W1500xD800xH750 มม.	1
A15-05	แก้ไขครุภัณฑ์ ชุดฝึกการติดตั้งภายในอาคาร จาก 5 ชุด เหลือ 3 ชุด	1
S-08	แก้ไขแบบโครงสร้างหลังคา ส่วน STUDIO	1
AC-01	แก้ไขไดอะแกรม PB-01 , PB-02 , PB-03	1
รวม		14